


納入品図面



番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
1	KA-30AHE	Ass'y	1	HL用
2	KLS-20-T	Ass'y	1	自動切替用
3	子調整器	Ass'y	1	本体 } アルマイト処理、 カバー } 塗装
4	3/4Bおねじ付ユニオンつば	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ
5	3/4Bユニオンナット	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ
6	3/4Bゴムパッキン	合成ゴム	1	耐LPG
7	3/4Bユニオンねじ	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ、Uタイプのみ
8	3/4B検査孔付ユニオンバルブ	Ass'y	1	Zタイプのみ

梱包部品				
番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
201	取扱説明書	-	1	
202	保証書	-	1	
203	検査成績書	-	1	
204	15Aフランジパッキン	ノンアスベスト	2	Fタイプのみ
205	M12×5.5六角ボルト	ステンレス	8	ジオメット処理 Fタイプのみ
206	M12六角ナット	ステンレス	8	ジオメット処理 Fタイプのみ
207	M12バネ座金	ステンレス	8	ジオメット処理 Fタイプのみ
208	M12平座金	ステンレス	16	ジオメット処理 Fタイプのみ
209	I型漏えい検知部	Ass'y	1	
210	低圧ホース L=450	Ass'y	1	
211	子出口継手	真鍮	1	

型式		HLHE-20BFU-T	HLHE-20BFZ-T
容量		20 kg/h	
入口接続		15Aフランジ	
出口接続		3/4Bユニオン	3/4B検査孔付ユニオンバルブ
重量		5.75 kg	6.1 kg
耐圧試験圧力	高压部	2.6 MPa	
	中压部	0.8 MPa	
	低压部	0.3 MPa	
気密試験圧力	高压部	1.56 MPa	
	中压部	0.15 MPa	
	低压部	5.50 kPa	
入口圧力範囲	0.1~1.56 MPa		
出口圧力範囲	2.55~3.3 kPa		
閉塞圧力	3.5 kPa以下		
補給開始圧力	0.1 MPa以下		
安全弁作動開始圧力	5.6~8.4 kPa		
安全弁作動停止圧力	5.04~8.4 kPa		
親調整器作動開始流量	0.4±0.38 kg/h		
子調整器最大流量	0.5 kg/h以下		
スイッチ部	接点	無電圧a接点 無保持型 (表示器が白:OFF 赤:ON)	
	最大使用電圧	DC30V	
	最大開閉電流	0.3A	
	最大開閉容量	10W	
	接点周電圧	DC150V、1分間、リーク電流1mA以下	
F	絶縁抵抗	5MΩ以上 (DC500Vメガにて)	
	接点抵抗	2Ω以下 (接点閉時)	
	接点耐久性	2000回 (DC24V、0.2Aにて)	

出図 (ISSUED)					設計 (DESIGNED)		製図 (DRAWN)		照査 (CHECKED)		承認 (APPROVED)		名称 (TITLE)	
					島田		杉山		川手				発信機能付切替型漏えい検知装置 (無保持型)	
尺度 (SCALE)					日付 (DATE)					2019/11/1		HLHE-20B-T-N		
2:5					KATSURA CO.,LTD.					図番 (DWG. No.)		00		
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)										105162402				

殿

PS・LPGマーク (LIA合格証)